aquatest
Trink- und Badewasseranalytik

WVG Unterlangenegg
Fahrni Isabel
Kreuzweg 106K
3614 Unterlangenegg

Uetendorf, 29. Mai 2025

Kundennummer: 543111

Prüfbericht

Dokument Nr. D-175917

Auftrag:	120319	Probenbezeichnung Kunde:	**Nach UV Anlage, 200 22**
Probenentnahme:	21.05.2025, 08:22	Probenart:	Trinkwasser
Probeneingang im Labor:	21.05.2025	Probennummer:	12031902
Probenerhebung:	durch Kunde	Analysenpaket:	Trinkwasser (Mikrobiologie)

Ergebnisse		**Höchstwert**		
Messung vor Ort	**Messergebnis**	**Trinkwasser**	**Einheit**	**Methode**
Wassertemperatur	10.0		°C	Wassertemperatur-aqu

		Höchstwert		
Mikrobiologie	**Messergebnis**	**Trinkwasser**	**Einheit**	**Methode**
aerobe mesophile Keime	n.n.	≤ 300	KBE/ml	AMK-aqu ISO 6222 mod.
Escherichia coli	n.n.	n.n.	KBE/100ml	ECO-aqu ISO 9308-1 mod.
Enterokokken	n.n.	n.n.	KBE/100ml	ENC-aqu ISO 7899-2 mod.

Legende
n.n. nicht nachweisbar (Keimzahl <1)
< Messwert liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze der Prüfmethode
Methode validiert, nicht im Geltungsbereich der Akkreditierung
* Prüfverfahren werden im akkreditierten, firmeninternen Labor lbu der Eric Schweizer AG durchgeführt (STS 0557)
** Richtwerte gemäss TBDV, bei deren Überschreitung weitere Abklärungen notwendig sind
*** Prüfverfahren werden in einem akkreditierten Drittlabor durchgeführt

Messergebnisse
Die Ergebnisse beziehen sich auf die Probe wie erhalten, falls die Probenahme durch den Kunden erfolgt ist.
Die Probenahme durch Aquatest ist akkreditiert nach ISO 17025 mit den eigenen Verfahren Probenahme "TW", "BW", "DW".

Entscheidungsregeln
siehe auf www.aquatest.ch unter "AGB und Entscheidungsregeln"

Freigabe Auftrag:

Marcel Heger
Leiter Aquatest

Alle geprüften Parameter entsprechen den gesetzlichen Anforderungen gemäss TBDV

Aquatest
Uttigerstrasse 75, CH-3661 Uetendorf, Tel. +41 33 345 02 05, info@aquatest.ch, www.aquatest.ch